

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШКІ
ІСТЕР
МИНИСТРЛІГІ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
КОМИТЕТІ
ШҚО ТӨТЕНШЕ
ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ
ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
БАСҚАРМАСЫ
ПЕРМИТИН КӨШЕСІ, 23
телефон/факс 25-10-18

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ВКО УПРАВЛЕНИЕ ПО
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
УЛИЦА ПЕРМИТИНА, 23
ТЕЛ/ФАКС 25-10-18

«12» марта 2018 ж./г. «10» ч. «10» мин.

г. Усть-Каменогорск

Акт құрастыру орыны/место
составления Акта

ТЕКСЕРІС НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ №26
АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ №26

ВКО, Усть-Каменогорск, ул. Менделеева 2 А.

Адрес местоположения субъекта (объекта) проверки

Директору КГКП " Детский сад -
ясли № 46 "Огонек" акимата города
Усть-Каменогорска
Федотовой О.И.

Кәсіпорынның басшысы /Руководитель предприятия

Мемлекеттік инспекторлар (мемлекеттік инспекторлар)

Государственным инспекторам (государственными инспекторами) Главным
специалистом ОГПК УЧС г. Усть-Каменогорск капитаном гражданской
защиты Базарбековым А.С.

Тексеру жүргізген тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты-жөні, лауазымы/фамилия инициалы, должность лица (лиц), проводившего проверку
қатысуымен/в присутствии Вас

тексерілетін субъектінің атауы немесе тегі, аты-жөні, тексеруді жүргізу кезінде сол жерде болған жеке немесе заңды тұлға
өкілінің лауазымы / наименование проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица,
присутствовавших при проведении проверки

2018 ж. «03» наурыздан бастап «12» наурызға дейінгі аралығында азаматтық
қорғау саласындағы (өрт қауіпсіздігі) Қазақстан Республикасы заңнамасы
талаптарының сақталуы бойынша ерекше тәртіп бойынша тәуекел
дәрежесін бағалау негізінде тексеру жүргізілді / в период с «03» марта по
«12» марта 2018 года проведена проверка по особому порядку на основе
оценки степени риска соблюдения требований законодательства

Республики Казахстан в области гражданской защиты (пожарной безопасности) объекта: КГКП " Детский сад - ясли № 46 "Огонек" акимата города Усть-Каменогорска, расположенного по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Менделеева, 2 а.

кәсіпорынның, объектінің, учаскенің атауы/наименование предприятия, объекта, участка

2018 ж. «02» ақпандағы тексеру тағайындау туралы № 26 актісі құқықтық статистика және арнайы есеп жөніндегі уәкілетті органда тіркелді / Акт о назначении проверки от «02» февраля 2018 года № 26 зарегистрированный в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам.

Тексеру жүргізу нәтижесінде азаматтық қорғау (өрт қауіпсіздік) саласындағы келесі бұзушылықтары анықталды /По результатам проведения проверки выявлены следующие нарушения требований в сфере гражданской защиты (пожарной безопасности):

№ рет/са н	Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген талаптардың, тармақтарын, баптарын көрсете отырып, анықталған бұзушылықтарды қысқаша жазу, бұзушылықтарды табу орны/Краткое изложение выявленных нарушений с указанием статей, пунктов требований, установленных законодательством Республики Казахстан, место обнаружения нарушений	Негіздеме (тексеріс парағының атауы және бұзушылықтар анықталған талаптардың тармақтары)/ Основание (наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения)
1	2	3
1.	В подвальном помещении соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены при помощи скруток, вместо опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. ППБ РК п.4. утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан за № 1077 от: 09.10.2014 г	Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности утвержденный совместным приказом МНЭ РК от 20.06.2017 года за № 246 и МВД РК от 02.05.2017 года за № 307. П. 69
2.	Имеющая пожарная сигнализация находится частично в не рабочем состоянии (луч № 2). Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» п. 269. Утвержден Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439.	Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности утвержденный совместным приказом МНЭ РК от 20.06.2017 года за № 246 и МВД РК от 02.05.2017 года за № 307. п. 95.

29.10.2015 жылғы №375-V ЗРК «Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің» 152 бабының 2 тармағына сәйкес ұсынылған шаралармен келіспеген жағдайда, Сіздің наразылықтарыңыз жазбаша түрде баяндалу қажет.

В соответствии с п. 2 ст. 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан № 375-V ЗРК от 29.10.2015г. при несогласии с предложенными мероприятиями, Ваши возражения должны быть изложены в письменном виде.

Наразылықтар болмаған жағдайда 06.01.2015 жылғы № 375-V ЗРК «Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің» 152 бабы 4 тармағына сәйкес Сіз осы акт берілгеннен кейін үш күн ішінде жаңадан анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар туралы мемлекеттік өртбақылау органы басшысымен келісімделген мерзімін көрсетіп ақпарат ұсынуыңызға құқығыңыз бар.

При отсутствии возражений в соответствии с п. 4 ст. 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан №375-V ЗРК от 29.10.2015 г. Вы вправе в трех дневный срок со дня вручения данного акта предоставить информацию о мерах, которые будут приняты по устранению вновь выявленных нарушений, с указанием сроков.

«Азаматтық қорғау туралы» ҚР Заңының 16 бабы 2 т. Негізінде Сіз өртқауіпсіздігі талаптарын сақтауыңыз, сондай-ақ осы нұсқамада көрсетілген өрт қауіпсіздігі ережелерінің бұзушылығын жоюыңыз қажет.

На основании п. 2 ст. 16 Закона РК «О гражданской защите» Вы обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также устранять нарушения правил пожарной безопасности, указанные в настоящем акте.

Тексерілетін субъекті өкілінің, сондай-ақ тексеруді жүргізу кезінде қатысқан адамның актімен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолы немесе қол қоядан бас тартуы:

Сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого объекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи _____ или _____ отказ _____ от подписи: _____


колы/ подпись

Г.л. специалист ОГПК капитан гр.защиты Базарбеков А.С.
(должность, звание, Ф.И.О. сотрудника госпожконтроля проводившего проверку)

« 12 » марта 2018 ж./г.

Актіні алдым / Акт получил


колы/ подпись

Директор Теретова О.Н.
кәсіпорынның басшысы /руководитель предприятия

« 12 » марта 2018 ж./г.